

Баланс по инсталации - Кота +0.00

Пом.N N	Наименование	F m ²	V m ³	Зима:		Лято:						Осигурена вентилация			Забележка
				t(з) C	Q(з) W	t(л)	Хора брой	Q(хора) W	Q(осв.) W	Q(вън.ТИ) W	Q(лято) W	См.в-я m ³ /h	Нагн.в-я m ³ /h	Кратн. пъти	
1	Стая за персонал	17,14	51,42	22	1286	24,5	2	146	171	1586	1903	-	-	-	
2	Стая за персонал	17,14	51,42	22	1286	24,5	2	146	171	1586	1903	-	-	-	
3	Склад	18,02	54,06	22	1352	24,5	2	146	180	1652	1977	-	-	-	
4	Работилница	55,04	165,12	22	4128	24,5	2	146	550	4428	5124	-	-	-	
5	Склад	36,43	109,29	22	2732	24,5	2	146	364	3032	3542	-	-	-	
6	Склад	154,66	773,30	22	19333	24,5	2	146	1547	19633	21325	-	-	-	
7	Склад	72,75	363,75	22	9094	24,5	2	146	728	9394	10267	-	-	-	
8	Склад	101,76	508,80	22	12720	24,5	2	146	1018	13020	14183	-	-	-	
9	Търговска зала	259,76	1298,80	22	32470	24,5	2	146	2598	32770	35513	-	-	-	
10	Предверие	28,32	75,05	22	1876	24,5	2	146	283	2176	2605	-	-	-	
11	Офис	39,54	104,78	22	2620	24,5	2	146	395	2920	3461	-	-	-	
12	Офис	9,88	26,18	22	655	24,5	2	146	99	955	1199	-	-	-	

Съставил:

/инж.С.Германова/